

Wasilków, 13 kwietnia 2018 r.

AD.261.9.2018


PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
(w organizacji)
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków
NIP: 966-210-63-40, REGON: 365437292

P.T. Wykonawcy


Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymane w dniach 9-12 kwietnia 2018 r., Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:


Treść pytania Nr 1:	<i>Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podstaw regałów jezdnych z blachy o grubości 2 mm?</i>
Odpowiedź Zamawiającego:	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących konstrukcji regałów (ich wykonania, wytrzymałości, nośności), które zostały określone w SIWZ.
Treść pytania Nr 2:	<i>Czy Zamawiający może określić, jakie należy przyjąć obciążenie szuflad w regałach?</i>
Odpowiedź Zamawiającego:	Zamawiający nie określa szczegółowych wytycznych dotyczących obciążenia szuflad. Szuflady w regałach magazynowych spełniać powinny wymagania dotyczące konstrukcji regałów (ich wykonania, wytrzymałości, nośności), które zostały określone w SIWZ.
Treść pytania Nr 3:	<i>Czy Zamawiający może wyjaśnić opis regałów w pomieszczeniu nr 3, ponieważ nie jest on dla nas precyzyjny. Czy wszystkie regały w tym pomieszczeniu są regałami jednostronnymi, czy dwustronnymi? Ile półek mają mieć poszczególne regały?</i>
Odpowiedź	Zgodnie ze schematem stanowiącym część II Załącznika Nr 1 do SIWZ



<p>Zamawiającego:</p>	<p>w pomieszczeniu nr 3 występuje 8 rzędów regałów jednostronnych – dwa rzędy stacjonarne (skrajne moduły uzupełniające) oraz sześć rzędów jezdnych. Zgodnie z częścią I Załącznika Nr 1 do SIWZ liczba półek ma być następująca: 2 x regał jednopółkowy; 2 x regał dwupółkowy; 4 x regał trójpółkowy.</p>
<p>Treść pytania Nr 4:</p>	<p><i>Czy zamawiający dysponuje bardziej przejrzystym schematem ustawienia regałów, chodzi nam głównie o długości poszczególnych regałów oraz głębokości półek? Rysunek w powiększeniu jest mało czytelny.</i></p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>Zamawiający umieścił na stronie internetowej Zamawiającego cz. II Załącznika nr 1 do SIWZ w innej, bardziej przejrzystej formie.</p>
<p>Treść pytania Nr 5:</p>	<p><i>Pkt 9 – "na każdy metr kwadratowy siatki przypadają minimum 2 szt. haczyków do zawieszania obrazów oraz innych dzieł". Jak mają wyglądać haczyki? Jakie obciążenia mają udźwignąć?</i></p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>Rodzaj i nośność haczyków według systemu Wykonawcy.</p>
<p>Treść pytania Nr 6:</p>	<p><i>Na rzucie pomieszczenia w pokojach: 10, 11 i 12 Zamawiający zaznaczył półki o dł. 2400 mm. Co miałyby być przechowywane na takich długich półkach? Proszę o zgodę na zastosowanie podziału półek 2x1200, ponieważ jedna półka o dł. 2400 nie wytrzyma wymaganego obciążenia.</i></p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>Regały magazynowe będą służyły do przechowywania muzealiów. Zamawiający dopuszcza możliwość podziału długości półek.</p>
<p>Treść pytania Nr 7:</p>	<p><i>Pkt 3 – jakie obciążenie mają wytrzymać szuflady?</i></p>
<p>Odpowiedź</p>	<p>Zamawiający nie określa szczegółowych wytycznych dotyczących</p>




Zamawiającego:	obciążenia szuflad. Szuflady w regałach magazynowych spełniać powinny wymagania dotyczące konstrukcji regałów (ich wykonania, wytrzymałości, nośności), które zostały określone w SIWZ.
Treść pytania: Nr 8:	<i>Na rzucie pomieszczenia w pokoju nr 1 Zamawiający zaznaczył obok regału "piorun". Czy to oznacza, że regał w tym pomieszczeniu ma być przesuwany elektrycznie? Z opisu przedmiotu zamówienia to nie wynika.</i>
Odpowiedź Zamawiającego:	W pomieszczeniu nr 1 napęd ręczny zgodny z opisem.
Treść pytania Nr 9:	<i>Pkt 7 – Zamawiający wymaga uzgodnienia koloru regałów po wyborze najkorzystniejszej oferty. Bardzo prosimy o wskazanie kilku odcieni, spośród których Zamawiający wybierze kolor. Producenci farb na każdy odcień RAL proponują inną cenę, co bezpośrednio wpływa na przygotowywaną kalkulację.</i>
Odpowiedź Zamawiającego:	Zamawiający określa kolor regałów – kolor szary, w jasnym odcieniu, według palety Wykonawcy.
Treść pytania Nr 10:	<i>Pkt 5 – Zamawiający określił konstrukcję regałów jezdnych i stacjonarnych na kątownikach. Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający miał na myśli zastosowanie słupków nośnych? Nie ma możliwości wykonania regałów jezdnych na kątownikach.</i>
Odpowiedź Zamawiającego:	Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania pod warunkiem spełnienia wymagań nośności regałów.
Treść pytania Nr 11:	<i>W Załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4 wymagania i parametry dot. regałów stacjonarnych Zamawiający zamieścił zapis „nośność każdej z półek min. 200 kg”. Informujemy, że aby móc otrzymać tą nośność (200 kg na półkę) konieczne jest zastosowanie profili nośnych z kątownika oraz</i>




	<p><i>zastosowanie półek skręcanych do kątowników. Rozwiązanie to pozwoli uzyskać wymaganą nośność, jednak spowoduje konieczność użycia narzędzi do zmiany położenia półki. W związku z powyższym pytamy, czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?</i></p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na użycie narzędzi do zmiany położenia półek.</p>
<p>Treść pytania Nr 12:</p>	<p><i>W załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 5 wymagania i parametry dot. regałów przesuwanych Zamawiający zamieścił zapis „konstrukcja regałów stalowa, profile nośne z kątownika”. Profile nośne z kątownika stosuje się w celu uzyskania wysokiej nośności półki. Aby osiągnąć wymaganą nośność półki dla regałów przesuwanych (tj. 100 kg na półkę) wystarczy zastosowanie pełnej ściany z otworami na zaczepy. Rozwiązanie takie, spowoduje możliwość niezależnej regulacji półek bez użycia narzędzi; a także nie spowoduje zwiększenia kosztów wytworzenia regałów. W związku z powyższym wnosimy, o usunięcie zapisu „profile nośne z kątownika” oraz dopuszczenia wyżej opisanego rozwiązania.</i></p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu „profile nośne z kątownika”, jednak dopuszcza inne rozwiązania konstrukcyjne spełniające wymagania opisane w SIWZ dot. nośności półek tj. 100 kg /m.b. półki.</p>
<p>Treść pytania Nr 13:</p>	<p><i>W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 6 wymagania i parametry mechanizmu przesuwania Zamawiający zawarł zapis „podstawy jezdne regałów wykonane ze stalowej blachy o grubości 2,5 mm”.</i></p> <p><i>Pragniemy zwrócić uwag, że na fakt – który potwierdzi każdy konstruktor mechanik, że na nośność ramy regału w sposób znaczący ma wpływ profil w jakim wykonana jest rama regału, a nie grubość</i></p>

	<p><i>blachy z jakiej wykonana jest ta rama.</i></p> <p><i>Odpowiednie wyprofilowanie ramy pozwala na znacznie większe przenoszenie przez nią obciążeń przy grubości blachy 2 mm niż, wykonanie ramy z prostej blachy nawet o grubości 2,5 mm. Poza tym, co też nie jest bez znaczenia, zmniejszenie grubości blach w sposób szczególny wpływa na zmniejszenie ciężaru całego zestawu regałów.</i></p> <p><i>W związku z tym zwracamy się z pytaniem do zamawiającego, czy dopuszcza wykonanie podstaw jezdnych z blachy o grubości min. 2,0 mm przy zachowaniu wymaganych parametrów konstrukcyjnych i wytrzymałościowych regałów?</i></p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.</p>
<p>Treść pytania Nr 14:</p>	<p><i>W Załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 9 wymagania i parametry dotyczące mechanizmu przesuwania widnieje zapis „każde skrzyżowanie drutów oraz ich mocowanie do ramy zgrzewane”. W związku z tym, że spawanie jest mocniejszym łączeniem proszę o dopuszczenie rozwiązania w którym druty są zgrzewane natomiast połączenie siatki z ramą spawane.</i></p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci połączeń spawanych.</p>
<p>Treść pytania Nr 15:</p>	<p><i>W Załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 informacje dotyczące regałów w poszczególnych pomieszczeniach, w pomieszczeniu nr 3 Zamawiający opisuje regały jedno, dwu i trzypółkowe. Proszę o dokładne wskazanie ilości półek (1, 2 lub 3) w poszczególnych regałach.</i></p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>Zgodnie ze schematem stanowiącym część II Załącznika Nr 1 do SIWZ w pomieszczeniu nr 3 występuje 8 rzędów regałów jednostronnych – dwa rzędy stacjonarne (skrajne moduły uzupełniające) oraz sześć</p>



	<p>rzędów jezdnych. Zgodnie z częścią I Załącznika Nr 1 do SIWZ liczba półek ma być następująca: 2 x regał jednopółkowy; 2 x regał dwupółkowy; 4 x regał trójpółkowy.</p>
<p>Treść pytania Nr 16:</p>	<p><i>W tej samej tabeli (informacje dotyczące regałów w poszczególnych pomieszczeniach) w pomieszczeniu 3a jest zapis „regały stacjonarne” natomiast na dołączonym projekcie ustawienia regałów w pomieszczeniu 3a narysowany jest tylko jeden regał stacjonarny. W związku z tym proszę o informacje, czy w tym pomieszczeniu ma być więcej niż jeden regał, a jeżeli tak to gdzie ma być ustawiony i jakie ma posiadać parametry.</i></p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>Zgodnie ze schematem w pomieszczeniu 3a znajduje się jeden rząd regałów stacjonarnych.</p>
<p>Treść pytania Nr 17:</p>	<p><i>W tej samej tabeli (informacje dotyczące regałów w poszczególnych pomieszczeniach) w pomieszczeniach 10, 11 i 12 opisane zostały regały przesuwne natomiast na dołączonym projekcie ustawienia regałów w pomieszczeniach 10, 11 i 12 poza regałami przesuwnymi widnieją również regały stacjonarne (jako uzupełnienie regałów przesuwnych). Proszę o dokładną informację, jakich regałów (przesuwnych, czy przesuwnych i stacjonarnych), i w jakich ilościach Zamawiający żąda.</i></p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>Regały w pomieszczeniach 10, 11 i 12 są regałami przesuwnymi. Uzupełnieniem regałów są skrajne stacjonarne moduły o analogicznym wyglądzie i konstrukcji nośnej jak regały przesuwne, co oznaczono na rzucie pomieszczeń.</p>
<p>Treść pytania Nr 18:</p>	<p><i>W tej samej tabeli (informacje dotyczące regałów w poszczególnych pomieszczeniach) w pomieszczeniu 3a jest zapis „stacjonarne z półkami (min. 4 półki...”), proszę o informacje jaka jest max. ilość półek w tych regałach?</i></p>



<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>Zamawiający zmienia zapis z „min. 4 półki” na „4 półki”.</p>
<p>Treść pytania Nr 19:</p>	<p><i>W związku z dużą różnicą wysokości pomieszczeń (2200-2500cm) proszę o dokładniejsze wskazanie wysokości w poszczególnych pomieszczeniach.</i></p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>W związku ze zróżnicowaną wysokością pomieszczeń (2200 mm – 2500 mm) Zamawiający doprecyzowuje i określa wysokość regału na 2200 mm (+/- 50 mm). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dokonanie pomiarów pomieszczeń i dostosowanie wysokości regałów do rzeczywistej wysokości pomieszczeń.</p>
<p>Treść pytania Nr 20:</p>	<p><i>Zamawiający nie wskazał dokładnie koloru regałów, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest tylko zapis: „kolor wg. palety kolorów RAL – do uzgodnienia z Zamawiającym)”. Ze względu na to, że iż paleta RAL posiada ponad 200 kolorów, proszę o bardziej konkretne wskazanie odcienia. Proszę wziąć również pod uwagę to, że kolor ma również wpływ na cenę dlatego ciężko jest coś złożyć.</i></p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego:</p>	<p>Zamawiający określa kolor regałów – kolor szary, w jasnym odcieniu, według palety Wykonawcy.</p>
<p>Treść pytania Nr 21:</p>	<p><i>W rozdziale XII SIWZ – Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert Zamawiający określa, iż okres gwarancji waga kryterium: 20%, a zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-cy natomiast Zamawiający nie podaje maksymalnego okresu gwarancji. Nie podając tej informacji Zamawiający naraża się na złożenie ofert przez oferentów, którzy zamierzają zakończyć działalność w ciągu np. 2-3 lat a podadzą okres gwarancji 60 czy 100 lat. Poprzez podanie takiego okresu gwarancji oferent nawet przy wysokiej cenie na w/w zadanie otrzyma maksymalną</i></p>

	<i>ilość punktów i spowoduje iż to jego oferta zostanie wybrana, a Zamawiający po zamknięciu firmy przez oferenta nie będzie w stanie wyegzekwować gwarancji. Proszę więc o wskazanie realnego dla Wykonawców maksymalnego okresu wymaganej gwarancji.</i>
Odpowiedź Zamawiającego:	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kryterium poprzez wskazanie maksymalnego okresu gwarancji wynoszącego 120 miesięcy.

Jednocześnie w związku z art. 38 p.z.p. uprzejmie informuję, że z uwagi na zmiany opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej wynikające z udzielonych odpowiedzi, ulegają zmianie także:

- treść SIWZ (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej oraz terminu składania i otwarcia ofert),
- treść Załącznika Nr 1 do SIWZ – część I (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i część II (rzut pomieszczeń),

a w związku z nimi także termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

dr Artur Gawel